

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРКАХ В ФИЛИАЛЕ

«Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей

«Сосновый бор»

в 2023 году

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Вид проверки (Плановая выездная, Внеплановая, Плановая, Ежегодная плановая, Внеплановая выездная)	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведённые по результатам контрольного мероприятия (об устранении нарушений с предписанной и фактической датой согласно списку)
Прокуратура Левобережного района г.Липецка	Соблюдение действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	внеплановая	15.05.2023 13.06.2023	Размещение в ЕИС закупки «Оказание услуг охраны в 1 полугодии 2023г.»	Привлечена к дисциплинарной ответственности специалист по закупкам
ГУ МЧС России по Липецкой области	Соблюдение противопожарного законодательства в здании ОГБУ «ЦР «Сосновый бор», расположенном по адресу: г.Липецк, Морская, владение 2а	внеплановая	24.01.2023г	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа В кабинете «Кинезотерапии» отсутствуют автоматические пожарные извещатели. В левой части спального корпуса №1 АПС и СОУЭ эксплуатируется сверх срока службы.	Привлечена к дисциплинарной ответственности и директора Пополитову С.И.

<p>ГУ МЧС России по Липецкой области</p>	<p>Осуществление федерального государственного пожарного надзора</p>	<p>Выездная плановая</p>	<p>25.09.2023 06.10.2023</p>	<p>Не обеспечено техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения. Планы эвакуации не вывешены на стене. Не предоставлена проектная документация на АУПС и СОУЭ. Не предоставлена техническая документация на пусконаладочные испытания. В зданиях спальных корпусов запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа. В помещении хранения соломы не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности. В здании корпуса реабилитации и учебного корпуса №2 пол отделан материалами с неподтвержденным и показателями класса пожарной безопасности. В здании гаража эксплуатируются</p>	<p>Срок устранения нарушений до 24.01.2024г., нарушения устранены</p>
--	--	--------------------------	----------------------------------	--	---

				<p>светильники со снятыми колпаками. Помещение кладовой в здании столовой, сарая, овощного склада не оборудованы системой пожарной сигнализации. В здании учебного корпуса №2 на эвакуационном выходе не обеспечено освещение.</p>	
--	--	--	--	--	--